

قرار بلدي رقم 303

الموضوع : شروط تركيب المولدات كهربائية

ان مجلس بلدية جونيه
بناء على محضري الانتخاب تاريخ 2010/5/2 و 2010/5/11
بناء على محضر جلسة 2011/6/1
وبناء على التوصيات المتكررة الصادرة عن وزارة البيئة والقاضية بضرورة تأمين الصحة والسلامة العامة بالنسبة
للمولدات الكهربائية من حيث تأمين داخون وكاتم صوت وغيرها من متطلبات السلامة العامة والحفاظ على البيئة .
وحيث ان بلدية جونيه قد أعدت دراسة خاصة لتنظيم هذا الموضوع حفاظاً على سلامة المواطنين .
وعملاً بالقوانين المعمول بها.
اجتمع المجلس البلدي برئاسة نائب الرئيس بسبب غياب الرئيس بعذر وحضور كامل الاعضاء .

ويعد التداول - قرراً يلي:

- مادة اولى :** يطلب من جميع مالكي المولدات الكهربائية الموجودة ضمن نطاق مدينة جونيه التقيد بالشروط التالية:
1. وضع المولد داخل غرفة عازلة للصوت (Sound Proof Room) على أن تكون بالموصفات التالية :
- Maximum Noise Level 70 Db -
- سماكة الحيطان والسقف هي 8 سنتم من Fiber Glass(Densily 70Kg /cm3)
2. تأمين اطفائية عدد 4 بالموصفات التالية :

العدد	النوع	السعة
2	CO2	9 Liters
2	Dry Chemical (Class D)	6 Liters

3. يجب ان تكون خزانات المازوت منعزلة عن مكان المولد ويفصل بينهما Shut-off solenoid valve
4. تركيب داخون بارتفاع 3 أمتار كحد ادنى على أن يكون غير موجه على الاماكن السكنية.
5. تركيب فلتر بغية تخفيف نسبة اوكسيد الكربون (CO) و الشحار (Carbone)

EPA- Nonroad Diesel Engine Emissions Standards, g/KWh

Engine Power	CO	PM
130 < KW < 450	3 g/ KWh	0 g/KWh

6. انارة الشوارع العامة التي تتغذى من المولد.
 7. يتم الكشف على المولدات من قبل فنيين واختصاصيين دورياً .
يطلب التقيد بالشروط المذكورة اعلاه
- مادة ثانية :** تكليف الشرطة البلدية بابلاغ جميع مالكي المولدات الكهربائية مضمون هذا القرار والكشف والافادة عليها والمراقبة.
- مادة ثالثة :** ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

عضو يوسف بشير	عضو جوزف عوده	عضو دنيز كرم بو معشر	عضو بيار صفير	نائب رئيس فؤاد بواري	رئيس بلدية جونيه انطوان أفرام غائب بعذر
عضو توفيق مطر	عضو ربيع بوز	عضو عصام ريشا	عضو واكيم بو لحدو	عضو جورج بعينو	عضو شربل ابي نخول
عضو فؤاد أبو شبكة	عضو جورج سعاده	عضو انطوان شمعون	عضو فوزي مارون	عضو طارق الأشقر	عضو روي الهوا